

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

403791, Волгоградская обл. г. Жирновск, промзона, пожарная часть

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 59/01/01

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казанное общеобразовательное учреждение "Линевская средняя школа" Жирновского муниципального района Волгоградской области

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД и ПР по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам по пожарному надзору № 59 от 02.08.2018 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«22» Августа 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Проведена проверка государственным инспектором Еланского, Жирновского и

Руднянского районов по пожарному надзору - инспектором ОНД и ПР по Еланскому,

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Жирновскому и Руднянскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Рушановым Тагиром Нурльбековичем

Проведена плановая проверка на территории в помещениях: МКОУ «Линевская СШ» Жирновского района Волгоградской области по адресу: 403770, Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Линево, ул. Нефтяников, д. 46.

совместно Директор Гришина Оксана Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Неисправна пожарная сигнализация в здании школьной мастерской	(п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	22.11.2018	
2	Не произведена очистка вентиляции	(п. 50 Правил противопо-	22.11.2018	

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципально-го и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответ-ствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

Т.Н. Рушанов

государственного инспектора по пожарному надзору))

«22» Августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«22» Августа 2018 г.



Предписание № 59/01 от 22.08.2018 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в отношении многоквартирного жилого здания «Домашняя мастерская» Жирновского жилищного фонда района Волгоградской области.

На основании распоряжения главного государственного инспектора ОНД и ПР по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам по пожарному надзору № 59 от 02.08.2018 г. от 22 августа 2018 г. в 13 ч 00 мин до 13 ч 00 мин. Проведена проверка в отношении многоквартирного жилого здания «Домашняя мастерская» Жирновского жилищного фонда района Волгоградской области.

Проведен осмотр территории на территории в помещении МКОУ «Линёвская СШ» Жирновского района Волгоградской области по адресу: 403770, Волгоградская область, Жирновский район, п. Домашняя мастерская № 1.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» возложена обязанность соблюдать обязательные требования пожарной безопасности, изложенные в ходе проверки.

№	Наименование обязательных требований пожарной безопасности, нарушение которых выявлено в ходе проверки	Содержание статьи (подпункта) федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требования которых нарушены	Срок исполнения	Степень исполнения
1	Несоблюдение требований систематизации в здании школьной мастерской	ст. 81 Пункт 1 статьи 81 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ	22.11.2018	исполнено
2	Несоблюдение требований систематизации	ст. 81 Пункт 1 статьи 81 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ	22.11.2018	исполнено

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
Жирновского муниципального района Волгоградской области**

✉ 403770, Волгоградская область, Жирновский муниципальный район, р.п. Линево, ул. Нефтяников 46
E-mail: linevo_shkola2@rambler.ru

☎ / факс 8(84454)-66-5-37

ОКПО – 46046313, ОГРН – 1023404971215, ИНН/КПП - 3407006717 / 340701001, БИК - 041806001

исх. № 105 от «17» сентября 2018 г.

Государственному
инспектору Еланского,
Жирновского и Руднянского
районов Волгоградской
области по пожарному
надзору Рушанову Т.Н.
директора МКОУ «Линёвская
СШ»
Гришиной О.Н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Доводим до Вашего сведения, что МКОУ «Линёвская СШ» проведены следующие мероприятия по устранению нарушений согласно предписанию № 59\01\01 от 22.08.2018г.:

1. В пожарной сигнализации в школьной мастерской устранена неисправность (акт от 05.09.2018г).
2. Произведена очистка вентиляционных каналов в помещении столовой и кухни (акт от 24.08.2018г.)
3. Во всех кабинетах наклеены таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны.
4. В кабинетах, где расположены огнетушители, наклеены соответствующие знаки ПБ.
5. В кабинете информатики №6 огнетушитель перезаряжен.
6. В здании мастерской огнетушитель перезаряжен.
7. В кабинете №10а заштукатурено отверстие под электрической розеткой.
8. В школе оборудован пожарный щит.

Директор школы



О.Н.Гришина