

№ пр- да иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываться только в случае выполнения)
1	2	3	4	5
1	Разработать инструкция по ПБ в соответствии раздела 18 ППР 2012	(разд.18 п.2 ППР 2012)	09.01.2016	
2	В приемной заделать негорючим материалом отверстие в месте прохода коммуникаций в противопожарной преграде	(ППР 2012 п.22)	09.01.2016	
3	Провести эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы	(ППР 2012 п.24.)	09.01.2016	
4	Наклеить на объекте знаки пожарной безопасности, а именно знаки указывающие кнопку включения АПС	(ППР 2012 п.43)	09.01.2016	
5	В музей разместить огнетушитель с углекислотным или хладоновым огнетушащим веществом	(ППР 2012 п.472)	09.01.2016	
6	В помещении где используется вычислительная техника (класс ЭВМ) разместить огнетушитель с углекислотным или хладоновым огнетушащим веществом	(ППР 2012 п.472)	09.01.2016	
7	В помещении архива разместить огнетушитель с углекислотным или хладоновым огнетушащим веществом	(ППР 2012 п.472)	09.01.2016	
8	На огнетушителе №9 восстановить пломбу	(ППР 2012 п.475)	09.01.2016	
9	В кабинете математики демонтировать розетку с видимыми нарушениями	(ППР 2012 п.42 абз.б)	09.01.2016	
10	В помещении электрика на светильнике разместить плафон рассеиватель предусмотренный заводом изготовителем	(ППР 2012 п.42 абз.в)	09.01.2016	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) в наименовании нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении работ (указываются только выполненные)
1	2	3	4	5
11	Огнетушитель №21 опломбировать	(ППР 2012 п.475)	09.01.2016	
12	Разработать акт отчистки вентиляционного канала вытяжки на кухне	(ППР 2012 п.50)	09.01.2016	
13	На огнетушителе №7 разместить пломбу	(ППР 2012 п.475)	09.01.2016	
14	Провести пропитку сценической коробки в актовом зале	(ППР 2012 п.108)	09.01.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности по
Жирновскому району ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

В.В. Морозов

государственного инспектора по пожарному надзору)

« 09 » ноября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

В.В. Морозов
(подпись)

2015 г.



В.В. Морозов
(подпись, фамилия, инициалы)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Жирновского района Управления надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

403791, Волгоградская обл. г. Жирновск, промзона, пожарная часть

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 117/01/01

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное учреждение "Линевская средняя общеобразовательная школа" Жирновского муниципального района Волгоградской области

(гражданство, видовой собственности, адреса в т.ч.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД по Жирновскому району по пожарному надзору № 117 от «27» октября 2015 года
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
«09» ноября 2015 г. с 13 час.40 мин. до 14 час. 40 мин. Продолжительность 1 час 00 мин

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственного инспектора) по

проведена проверка государственным инспектором Жирновского района по
пожарному надзору - инспектором отделения надзорной деятельности по Жирновско-

му району ОНД, проведяшего (или) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

му району ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Морозовым Виктором Викторовичем

на территории в здании и помещениях Муниципальное образовательное учреждение "Линевская средняя общеобразовательная школа" Жирновского муниципального района Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Линево, ул. Нефтяников, д. 46

совместно с директор Бурьян Полина Викторовна.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца, подпункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются дата)
1	2	3	4	5